

CUARTO DE BOMBAS EQUIPO AGUA POTABLE	
1	VIENE ACOMETIDA Ø1.1/2"
2	ACOMETIDA Ø1.1/2"
3	FLOTADOR MECANICO Ø1.1/2"
4	SUCCIÓN Ø4" AGUA POTABLE
5	REGISTRO Ø4"
6	VALVULA DE ALIVIO Ø1"
7	PASE PASAMUROS
8	UNIÓN FLEXIBLE BORRACHA Ø4"
9	COPA EXCENTRICA Ø4"X2"
10	BOMBA EQUIPO POTABLE DE VEL. VARIABLE
11	BASE ANTIVIBRATORIA
12	DESCARGA AGUA FRIA POTABLE Ø4"
13	CHEQUE Ø4"
14	REGISTRO LAVADO Ø2"
15	RECIRCULACION Ø2"
16	REGISTRO Ø2"
17	BY-PASS Ø4"
18	VENTANA DE INSPECCION (0.80mx0.80m)
19	HIDROACUMULADOR 250lts
20	REGISTRO Ø1½" LAVADO HIDRO
21	REGISTRO Ø1½"
22	VIENE RED CONTRA INCENDIO Ø4"
23	BY-PASS Ø4"
24	BUJE 4"X3"

DETALLE
DETALLE TANQUE ESC 1:20

OPCION 1: conexion red contra incendio y equipo suministro, red combinada para los sistemas



DETALLE
CONEXIONES A LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR ESC 1:20



DETALLE
CONEXIONES SANITARIO FLUXÓMETRO Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA ESC 1:20



DETALLE
CAJA DE INSPECCIÓN CI, CILL – ESC 1:10



DETALLE
CONEXIONES ORINAL CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA ESC 1:20



DETALLE
CONEXIONES LAVAPLATOS ESC 1:20



DETALLE
REGISTRO ESC 1:10



DETALLE
CONEXIONES SANITARIO TANQUE AHORRADOR ESC 1:20



No.	DESCRIPCION
1	GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 26 DE MINUTA ALTO Y ANCHO VARIOS, DE INCRUSTAR O SOBREPONER, CON CERRADURA DE LLAVE MAESTRA, SIN VIDRIO.
2	VALVULA ANGULAR TIPO GLOBO EN BRONCE DE 1 1/2"x1 1/2" NPTxNH
3	SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA GABINETERA, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA ROJA
4	TRAMO DE MANGUERA DE 1 1/2"x100 PIES (30 METROS) ACOPLADA, CONSTRUIDA EN TELA DE FIBRA SINTETICA DE ALTA CALIDAD Y TUBO INTERIOR DE POLIURETANO. PRESION DE SERVICIO 150 PSI. PRESION DE PRUEBA 300 PSI. PRESION DE ROTURA 500 PSI. CUMPLE NORMA DE FABRICACION Y MANTENIMIENTO NFPA 1961 Y 1962. MARCA ANGUL CUMPLE CON "UL".
5	BOQUILLA DE CHORRO Y NIEBLA DE 1 1/2" EN POLICARBONATO.
6	HACHAPICO DE 4 1/2 EN HIERRO FUNDIDO, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA ROJA. CABO CURVO EN MADERA TERMINADO EN LACA CATALIZADA.
7	LLAVE SPINNER DE DOS SERVICIOS, FABRICADA EN HIERRO Y TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA ALUMINIO.
8	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO BC DE 10 LIBRAS DE CAPACIDAD. MARCA PRODESEG. PRESURIZADO CON NITROGENO. VALVULA DE DESCARGA EN BRONCE CON BOQUILLA Y MANOMETRO DE CONTROL.
9	VIDRIO DE SEGURIDAD (TEMPLADO) DE 4mm

GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO I
SIN ESCALA





DIAMETRO TUBERIA	DIAMETRO PERNO	DISTANCIA C MINIMA	DISTANCIA C MAXIMA
1"	3/8"	5/8"	1"3/4"
1.1/4"	3/8"	13/16"	1"7/8"
1.1/2"	3/8"	13/16"	2"
2"	3/8"	1"5/16"	2"3/8"
2.1/2"	3/8"	1"7/16"	2"3/4"
3"	3/8"	1"3/4"	3"1/4"
4"	5/8"	2"1/4"	3"7/8"
6"	1/2"	3"5/16"	5"1/2"

SOPORTERIA TIPICA BAJO LOSAS DE CONCRETO



DETALLE INSTALACIÓN TRAGANTE DESAGUES DE CUBIERTAS

Proyecto

PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS

Constructora

Celis & Asociados Ltda.
CELYS & ASOCIADOS LTDA
Tel 2453005-3165280089

Grupo o empresa responsable del levantamiento

Celis & Asociados Ltda.
CELYS & ASOCIADOS LTDA
Tel 2453005-3165280089

Profesional responsable del diseño

CINDY PAOLA AVILA
Tel 300 312 70 12
Cra 17P 67A 72

Convenciones

RCI
TUBERÍA RCI
NIVEL DE PISO

SUMINISTRO
TUBERÍA AGUA POTABLE
TUBERÍA AGUA POTABLE
TUBERÍA AGUA POTABLE
TUBERÍA AGUA POTABLE
TUBERÍA AGUA POTABLE
TUBERÍA AGUA POTABLE
PVC-P — TUBERIA PVC PRESION
A.F.I — TUBERIA RED CONTRA INCENDIO
A/F — TUBERIA AGUA FRIA POTABLE
SUM — TUBERIA AGUA FRIA POTABLE

DESAGUES
TUBERÍA AGUAS RESIDUALES
TUBERÍA AGUAS RESIDUALES
TUBERÍA AGUAS RESIDUALES
TUBERÍA AGUAS RESIDUALES
TUBERÍA AGUAS RESIDUALES
TUBERÍA AGUAS RESIDUALES
TUBERÍA AGUAS RESIDUALES
TUBERÍA AGUAS LLUVIAS
TUBERÍA REVENTILACION Y/O VENTILACIÓN
B.A.N — BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES
B.A.L — BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS
VENT — VENTILACION
REV. — REVENTILACION
PVC-S — TUBERIA PVC SANITARIA
PVC-L — TUBERIA PVC LIVIANA
C.I. — CAJA DE INSPECCION
S4" — SIFON DE CUATRO PULGADAS
C4" — CODO DE CUATRO PULGADAS
S3" — SIFON DE TRES PULGADAS
S2" — SIFON DE DOS PULGADAS
C2" — CODO DE DOS PULGADAS
T.I. — TAPON DE INSPECCION
C.N. — CAMBIO DE NIVEL
Ø — DIAMETRO
C.N.I. — CAJA NO INSPECCIONABLE
▽ — SENTIDO DE LA CUBIERTA

CONTIENE

DISEÑOS

TANQUES Y DETALLES

ESCALA	FECHA DISEÑO
1:50	17/11/2021
ARCHIVO	FECHA COPIA
PLANTAS DISEÑO.dwg	17/11/2021
DIBUJÓ	REVISIÓN
CINDY AVILA	1
PLANO No.	PLANCHA
RCI-103	15
	DE 15